

Sammuttimet



Safety for all

Päivämäärä ja tarkistus:

Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsिसammuttimen valmistusajankohdasta. Housegard pulloissa on aina pullon alareunaan **stansattu pulverimaalauksen alle päivämäärä jossa ilmenee ajankohta jolloin sammutin on tehty, tästä merkitystä päivämäärästä laskeminen alkaa**. Ilmoitus on kuukausi/ vuosi.



Käsिसammuttimen/ jauhesammuttimen tarkastus on tehtävä vuoden välein ja käsिसammuttimen tarkastuksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla todetaan käsिसammuttimen toimintakunto.

1. Mikäli käsिसammutinta säilytetään paikassa, jossa se on alttiina sammuttimen toimintakuntoon vaikuttaville **tekijöille kuten kosteudelle, tärinälle, lämpötilojen vaihtelulle tai pakkaselle**. Yleensä ainoastaan tuota 2kg sammutinta säilytetään tämän tyyppisissä paikoissa esim. veneilijät ja asuntoautot/ vaunut (tiedoksi, enää ei ole pakollista pitää sammutinta asuntoautossa/ vaunussa, mutta suotavaa, katsastusmies ei enää tätä tarkista)
2. Jos käsिसammutinta säilytetään kuivissa ja tasalämpöisissä sisätiloissa on käsिसammuttimen tarkastus tehtävä kahden vuoden välein. Tämä koskee yleensä 6kg ja 12kg joita yleisestä säilytetään sisätiloissa/ kiinteistöissä.
3. Käsिसammutinasetus: <http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050917>
Pykälässä 9 mainitaan tarkistusten määrävälit.

Housegard Turvatakuu (ohje kuluttajalle)

Jos sammuttimen ostopäivästä on kulunut enintään 5 vuotta ja joudut tulipalo-onnettomuuteen, joka vaatii sammuttimen käyttöä, saat Housegardilta uuden sammuttimen. Asiakkuus ja sammutin on oltava rekisteröity www.housegard.fi/turvatakuu

Saadakseen uuden sammuttimen, asiakkaan on pitänyt ilmoittaa onnettomuus vakuutusyhtiönsä.

Yhteydenotto info@housegard.com tai GPBM Nordic Oyn asiakaspalvelu 02 – 478 1000 asiakas saa ohjeet jatkotoimenpiteitä varten.

Yleiset ehdot <https://www.housegard.fi/yleiset-ehdot-housegard-turvatakuu>